



Laatija: Aluesuunnittelu / Henri Jutila

Vastaanottaja: Rejlers Finland Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Lausuntopyynnöllä ei diaarinumeroa

Lausunto Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n 110 kV voimajohtohankkeesta Aviapolis - Keimola

Hankeen kuvaus

Vantaan Energia Sähköverkot Oy suunnittelee uutta, noin 14,3 km pitkää, 110 kV:n voimajohtoyhteyttä Keimolan sähköaseman ja Osumapuiston pohjoisosaan suunnitteilla olevan Aviapoliksen sähköaseman välille. Uusi sähköasema tulee korvaamaan nykyisen Tolkinkylän sähköaseman, joka ei vastaa tulevaisuuden tarpeita. Johtoreitti kulkee kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin alueella. Uusi voimajohto laajentaa 110 kV sähköverkkoa eri puolelle kaupunkia ja mahdollistaa uusien sähköasemien rakentamisen, sekä vihreän siirtymän toteutumisen paikallisesti Vantaan alueella.

Uusi voimajohto rakennetaan osin uudelle johtoreitille ja 4,6 km verran olemassa olevan Fingrid Oyj:n 400 kV Forssa - Tammisto voimajohdon rinnalle. Uudella reitillä johtoalueeksi tarvitaan lähtökohtaisesti 25 metrin levyinen johtoaukea, sekä tämän molemmin puolin 10 metrin levyiset reunavyöhykkeet. Osumapuiston ja Vantaanjoen välisellä osuudella tarvittava johtoalueen leveys on hieman suurempi, koska lentokentän vuoksi pylväiden korkeuksissa on rajoituksia, jonka takia tällä osuudella saattaa tarvita matalammat pylväät erilaisella pylväsrakenteella. Olemassa olevan voimajohdon rinnalla kulkevalla osuudella johtoalueen mitat varmistuvat myöhemmin, mutta joka tapauksessa johtoaukea levenee nykyisestä.

Uudenmaan liiton lausunto

Hankkeen ympäristöselvityksessä esitetty voimajohtohankkeen alueen maakuntakaavatilanteen kuvaus ja tulkinta on oikea. Hankealueella on kokonaisuudessaan voimassa yleiskaava. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa.

Uudenmaan liitto katsoo, että voimajohtohanke on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin ja huoltovarmuuden turvaamiseksi ja että hanke tukee maakuntakaavan tavoitteita.



Uudenmaan liitolla ei ole asiasta huomautettavaa Maanmittauslaitokselle tai valtioneuvostolle tehtävään lunastuslupahakemukseen.

Mari Siivola
Aluesuunnittelujohtaja

Jakelu

Uudenmaan liitto / Kirjaamo
Riikka Hirvelä riikka.hirvela@rejlrs.fi
Jussi Välimäki jussi.valimaki@vantaanenergia.fi

Tiedoksi

kirjaamo@vantaa.fi