



Aluesuunnittelu / Henri Jutila

Vantaan Energia Sähköverkot / Jussi Välimäki

Lausuntopyynnöllä ei viitettä

Lausunto Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n voimajohtohankkeesta Keimola-Varisto

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Keimola-Varisto voimajohtohankkeesta Vantaan kaupungin alueella.

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia Sähköverkot Oy suunnittelee rakentavansa uuden 2x110 kilovoltin voimajohdon. Johtoreitti kulkee Variston sähköasemalta Hämeenlinnanväylän länsipuolelle alueelle, johon aiotaan rakentaa Petaksen sähköasema. Johtoreitin pituus on noin 2,5 kilometriä. Johto on osa laajempaa Vantaalle rakennettavaa itä-länsisuuntaista 110 kV:n voimajohtoyhteyttä, jonka avulla pystytään vastaamaan Vantaan kaupungin alueella vihreän siirtymän aiheuttamaan huipputehon kasvuun tulevien vuosien aikana ja täyttämään siten verkonhaltijalle säädetyn liittämismääräyksen uusille asiakkaille. Johto on uusi, joten käyttöoikeus kiinteistöiltä on lunastettava koko voimajohtoreitin pituudelta. Johto toteutetaan ilmajohtona, jonka johtoalueen leveys on lähtökohtaisesti 45 metriä ja johtoaukean 25 metriä.

Lausunto

Ympäristöselvitys liitteineen on kattava ja asiantuntevasti laadittu. Selvitys tarjoaa hyvän pohjan voimajohtohankkeen arvioinnille.

Hankealueen kaavoitustilanne on esitetty ympäristöselvityksessä oikein. Hankealueella on voimassa yleiskaava ja lähes koko hankealue on myös asemakaavoitettu. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa.

Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan voimajohdosta aiheutuvat pidemmän aikavälin vaikutukset kohdistuvat lähinnä maisemaan. Voimajohtoreitti sijaitsee kuitenkin suurelta osin voimakkaasti rakennetussa tai rakennettavaksi aiotussa ympäristössä, jolloin sen aiheuttama maisemallinen vaikutus voidaan arvioida kokonaisuudessaan ainoastaan vähäisen kielteiseksi.



Uudenmaan liitto katsoo, että arvioitavana oleva voimajohtohanke on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin ja huoltovarmuuden turvaamiseksi ja että hanke tukee maakuntakaavan tavoitteita. Uudenmaan liitolla ei ole huomautettavaa Maanmittauslaitokselle tehtävään lunastuslupahakemukseen liittyen.

Mari Siivola
Aluesuunnittelujohtaja

Jakelu

Jussi Välimäki, jussi.valimaki@vantaanenergia.fi
Eero Karjalainen, eero.karjalainen@sweco.fi
Uudenmaan liitto / Kirjaamo

Tiedoksi

kirjaamo@vantaa.fi