



Aluesuunnittelu / Henri Jutila

Rejlers Finland Oy / Riikka Hirvelä

Lausuntopyynnöllä ei viitenumeroa

Lausunto Caruna Oy:n Lahela-Sula 110 kV voimajohtohankkeesta

Rejlers Finland Oy on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Caruna Oy:n Lahela-Sula 110 kV voimajohtohankkeesta Tuusulassa.

Hankkeen kuvaus

Caruna Oy suunnittelee uutta noin 5 kilometrin pituista 110 kV voimajohtoyhteyttä Tuusulan alueelle Lahelan ja Sulan sähköasemien välille. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kokonaisuudessaan maakaapelina, ja sen reitti kulkee pääosin olemassa olevien teiden ja kevyen liikenteen väylien yhteydessä.

Hanke kytkeytyy Caruna Oy:n voimajohtohankkeeseen Ruotsinkylä-Lahela. Uudenmaan liitto antaa tästä toisesta hankkeesta erillisen lausunnon 301/06.02.00/2026.

Lausunto

Koska kyseessä on olemassa olevaan infrastruktuuriin ja tiealueisiin tukeutuva maakaapelointi, hankkeen ympäristö- ja maankäyttövaikutukset jäävät erittäin pieniksi. Uudenmaan liitto kuitenkin huomauttaa, että rakentamisvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun.

Uudenmaan liitto katsoo, että arvioitavana oleva voimajohtohanke on maakuntakaavan mukainen. Uudenmaan liitolla ei ole huomauttamista Valtioneuvostolle tai Maanmittauslaitokselle tehtävään lunastuslupahakemukseen.

Mari Siivola
Aluesuunnittelujohtaja

Jakelu

jari.laeslehto@caruna.fi
riikka.hirvela@rejlers.fi
Uudenmaan liitto / Kirjaamo



Tiedoksi

kirjaamo@tuusula.fi