



Aluesuunnittelu / Henri Jutila

Omexom / Maija-Leena Kalenius

Lausunto Caruna Oy:n 110 kV maakaapelihankkeesta Tammisto-Tolkinkylä

Omexom on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Caruna Oy:n 110 kV Tammisto-Tolkinkylä maakaapelihankkeen ympäristöselvityksestä.

Hankkeen kuvaus

Caruna Oy rakentaa Vantaan Pakkalaan 110 kV maakaapelin välille Tammisto-Tolkinkylä. Uudella kaapelilla korvataan nykyinen raitiotielinjauksen vuoksi purettava 110 kV voimajohto ja vahvistetaan alueen sähkönjakelua ja lisätään siirtokapasiteettia. Kaapelireitin pituus on noin 2 km. Kaapelin tarvitseman johtoalueen leveys on 5 metriä ja se tulee pitää puuttomana. Voimajohtolle on kolme reittivaihtoehtoa.

Uudenmaan liiton lausunto

Ympäristöselvityksessä esitetty voimajohtohankkeen alueen maakuntakaavatilanteen kuvaus ja tulkinta on oikea. Hankealueella on voimassa yleiskaava ja koko hankealue on myös asemakaavoitettu. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa.

Uudenmaan liitto katsoo, että hanke on voimassa olevan maakuntakaavatilanteen mukainen ja tukee sen tavoitteita. Uudenmaan liiton näkemyksen mukaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset kaikissa reittivaihtoehdoissa ovat kokonaisuudessaan hyvin vähäiset.

Uudenmaan liitolla ei ole asiasta huomautettavaa valtioneuvostolle tehtävään lunastuslupahakemukseen.

Mari Siivola
aluesuunnittelun vastuualueen johtaja

Jakelu

Omexom / maija-leena.kalenius@omexom.com
Uudenmaan liitto / Kirjaamo

