



Laatija: Aluesuunnittelu / Henri Jutila

Vastaanottaja: Rejlers Finland Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Lausuntopyynnöllä ei diaarinumeroa

**Lausunto Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n 110 kV voimajohtohankkeesta Tikkurila -
Aviapolis**

Hankkeen kuvaus

Vantaan Energia Sähköverkot Oy suunnittelee uutta, noin 6 km pituista Tikkurila - Aviapolis 110 kV voimajohtoyhteyttä ilmajohtona Vantaan Osumapuiston pohjoisosaan suunnitellun Aviapoliksen sähköaseman ja Tikkurilan uuden sähköaseman välille. Voimajohtohankkeella kasvatetaan sähkönsiirron kapasiteettia, sekä mahdollistetaan vihreän siirtymän toteutuminen paikallisesti Vantaan alueella.

Uusi voimajohto toteutetaan ilmajohtona yhdellä virtapiirillä pääosin vapaasti seisovilla teräsristikopylväillä. Osumapuistossa uusi Tikkurila – Aviapolis voimajohto sijoitetaan samoihin pylväisiin uuden suunnitteilla olevan Tammisto – Aviapolis voimajohdon kanssa Osumapuiston länsireunaan myös suunnitteilla olevan Aviapolis – Keimola voimajohdon rinnalle, jolloin tilantarve alustavien suunnitelmien mukaan on 43 metriä leveä johtoaukea ja sen molemmin puolin ovat 10 metrin levyiset reunavyöhykkeet. Osumapuiston eteläosasta Tuusulanväylälle päin sijoittuvan osuuden tilantarve on lähtökohtaisesti 25 metriä leveä johtoaukea ja sen molemmin puolin ovat 10 metrin levyiset reunavyöhykkeet.

Uudenmaan liiton lausunto

Hankkeen ympäristöselvityksessä esitetty voimajohtohankkeen alueen maakuntakaavatilanteen kuvaus ja tulkinta on oikea. Hankealueella on kokonaisuudessaan voimassa yleiskaava ja alue on myös asemakaavoitettu. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa.

Uudenmaan liitto katsoo, että voimajohtohanke on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin ja huoltovarmuuden turvaamiseksi ja että hanke tukee maakuntakaavan tavoitteita.

Uudenmaan liitolla ei ole asiasta huomautettavaa Maanmittauslaitokselle tai valtioneuvostolle tehtävään lunastuslupahakemukseen.



Mari Siivola
Aluesuunnittelujohtaja

Jakelu

Uudenmaan liitto / Kirjaamo
Riikka Hirvelä riikka.hirvela@rejlers.fi
Jussi Välimäki jussi.valimaki@vantaanenergia.fi

Tiedoksi

kirjaamo@vantaa.fi