



Aluesuunnittelu / Henri Jutila

Rejlers Finland Oy / Ari Matilainen

Lausuntopyynnöllä ei viitenumeroa

Uudenmaan liito lausunto Keravan Energia Oy:n 110 kV voimajohtohankkeista Kappala-Riihitie, Kappala – Pikkuhaka, Savio – Myllykorpi ja Myllykorpi - Metsäkallio

Hankkeen kuvaus

Keravan Energia Oy suunnittelee voimajohtohankkokonaisuutta Keravan kaupungin ja Sipoon kuntien alueella. Hankekokonaisuuteen kuuluvat:

- Kappala-Riihitie ja Kappala-Pikkuhaka saneeraushanke, missä uusitaan olemassa olevaan johtokäytävään noin 4,5 ja 5,2 kilometrin pituiset 110 kV -voimajohdot Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan alueilla.
- Uusi, noin 4 km pitkä, ilmajohtona toteutettava 110 kV voimajohtoyhteys tulevan Myllykorven sähköaseman ja tulevan Metsäkallion sähköaseman välille.
- Uusi, noin 2,5–2,7 km pitkä 110 kV:n maakaapeliyhteys nykyisen Savion sähköaseman ja suunnitteilla olevan Myllykorven sähköasema välille.

Osana yllä mainittuja hankkeita toteutetaan varayhteys Fingridin kantaverkkoon, rakennetaan kaksi uutta sähköasemaa ja saneerataan yksi liityntäpiste.

Lausunto

Uudenmaan liitto katsoo, että kyseessä oleva hankekokonaisuus on tarpeellinen sähkönsiirtokapasiteetin ja huoltovarmuuden turvaamiseksi ja että hanke tukee maakuntakaavan tavoitteita.

Hankekokonaisuuden ympäristöselvityksissä esitetty voimajohtohankkeen alueen kaavatilanteen kuvaus ja tulkinta on oikea. Hankealueella on käytännössä kokonaisuudessaan voimassa yleiskaavat ja alue on osittain myös asemakaavoitettu. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa.

Voimajohdon reittisuunnittelu on tehty laajassa viranomaisyhteistyössä ympäristön reunaehdot huomioiden. Voimajohtoreitillä on toteutettu luonto-



ja ympäristöselvitykset sekä arkeologinen inventointi vuosien 2024 ja 2025 aikana. Uudenmaan liitto katsoo, että laaditut selvitykset tarjoavat hyvän pohjan suunnittelulle ja hankkeen ympäristövaikutusten minimoinnille.

Uudenmaan liitto haluaa tuoda esiin suunniteltuun "Metsäkallio" - sähköaseman sijoittamiseen liittyen sen, että sijaintipaikan lähialueella on Puolustusvoimien suojavyöhyke, jonka alueella rakentamista rajoitetaan. Tämä tulee huomioida sijoittamisessa ja jos asemaa ollaan sijoittamassa suojavyöhykkeelle, on Puolustusvoimia kuultava.

Uudenmaan liitolla ei ole hankekokonaisuudesta huomautettavaa Maanmittauslaitokselle tai valtioneuvostolle tehtävään lunastuslupahakemukseen.

Mari Siivola
Aluesuunnittelujohtaja

Jakelu

Uudenmaan liitto / Kirjaamo
Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi
Hans Porras hans.porras@rejlars.fi
Ari Matilainen ari.matilainen@rejlars.fi

Tiedoksi

kirjaamo@kerava.fi
kirjaamo@sipoo.fi