



Aluesuunnittelu / Henri Jutila

Rejlers Finland Oy / Hans Porras

Lausuntopyynnöllä ei viitenumeroa

Lausunto Hyperco Oy:n voimajohtohankkeesta Hepokorpi-Kulloonsilta 2x110 kV

Rejlers Finland Oy on pyytänyt Hyperco Oy:n puolesta Uudenmaan liitolta lausuntoa Hyperco Oy:n suunnittelemaasta noin 2,4 km pituisesta 2x110 kV maakaapeliyhteydestä Espoon kaupungin alueella.

Hankeen kuvaus

Hyperco Oy:n voimajohtohankkeessa toteutettavalla maakaapeliyhteydellä on tarkoitus liittää suunnitteilla oleva Kulloonsillan konesalialue Fingrid Oyj:n uuteen Hepokorven sähköasemaan. Maakaapelin rakentaminen tullaan toteuttamaan avokaivuuna, sekä suuntaporaamalla. Maakaapeliyhteyden tilantarve on leveydeltään 8 m toteutustavasta riippumatta, minkä lisäksi tarvitaan asentamistyötä varten 4 metriä leveät työnaikaiset tilavaraukset kummallekin puolelle johtoaukeaa. Tämän lisäksi maakaapelin jatkamista varten rakennetaan jatkospaikkoja, jotka ovat arviolta 10 m pitkiä, 8 m leveitä ja 2 m syviä.

Lausunto

Uudenmaan liitto katsoo, että arvioitavana oleva voimajohtohanke on maakuntakaavan mukainen. Toteutustavaksi valittu maakaapelointi minimoi maisemavaikutukset ja kaapelireitti on Uudenmaan liiton arvion mukaan varsin onnistuneesti valittu ns. pienimmän haitan vaihtoehto.

Uudenmaan liitolla ei ole huomauttamista Valtioneuvostolle tai Maanmittauslaitokselle tehtävään lunastuslupahakemukseen.

Mari Siivola
Aluesuunnittelujohtaja

Jakelu

Arto Hirvonen, arto.hirvonen@hyperco.com
Hans Porras, hans.porras@rejlers.fi
Uudenmaan liitto / Kirjaamo

Tiedoksi

kirjaamo@espoo.fi

